



Your preferences are our pride

AQUA PAC TANK (AP)



วัสดุ MATERIALS	
ส่วนประกอบ Components	วัสดุ MATERIALS
1. ตัวถัง Tank Body	โพลีเอทิลีน (LLDPE) ชนิดความหนาแน่นปานกลาง LLDPE (Linear Low Density Type Medium Density)
2. ฝาถัง Manhole cover	เอบีเอส ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene)
3. ท่อน้ำเข้า-ออก Intel. Outlet pipe	โพลีเอทิลีน Polyethylene
4. ข้อต่ออ่อน Aqua Flex	Natural Rubber Aqua Flex
5. ตัวกลาง Media	ตัวกลางพลาสติกชนิด Random Flow Plastic Media Random Flow Type

ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน Canadian Standard และ มาตรฐาน มอก. 2962-2562

LOAD TEST
ผ่านการทดสอบแรงกดบนตัวถังที่น้ำหนัก 1.200 Kg./m²

VACUUM TEST
ผ่านการทดสอบแรงดันสุญญากาศ ไม่ต่ำกว่า 120 mbar

APPLICATION AND DIMENSION											
ข้อมูลรายละเอียด Specification		AP-7000	AP-8000	AP-9000	AP-10000	AP-12500	AP-15000	AP-17000	AP-20000	AP-25000	
จำนวนผู้ใช้ (คน) Population	บำบัดรวมกลุ่ม Soil & Wast Treatment	บ้านพักอาศัย (Residential) (200 Ipcd)	21	24	28	31	37	46	51	60	76
		สำนักงาน (Office) (80 Ipcd)	52	61	70	78	94	115	127	151	191
		โรงงาน (Factory)									
		-ส่วนตึกแรก (50 Ipcd)	84	98	112	124	150	184	204	242	306
		-ส่วนชักรอก (80 Ipcd)	64	73	77	94	106	119	139	139	197
		โรงเรียน (School)									
		-ส่วนตึกแรก (50 Ipcd)	84	98	112	124	150	184	204	242	306
	บำบัดเฉพาะกลุ่ม Soil Treatment	-ส่วนชักรอก (80 Ipcd)	68	73	77	94	106	119	139	178	197
		มหาวิทยาลัย (University) (80 Ipcd)	68	73	77	94	106	119	139	178	197
		บ้านพักอาศัย (Residential) (80 Ipcd)	68	73	77	94	106	119	139	178	197
		สำนักงาน (Office) (60 Ipcd)	70	81	93	104	125	153	170	201	255
		โรงงาน (Factory)									
		-ส่วนตึกแรก (30 Ipcd)	140	163	187	208	251	306	340	403	511
		-ส่วนชักรอก (60 Ipcd)	90	97	103	125	142	159	186	238	262
ขนาด, ประเภท	โรงเรียน (School)										
	-ส่วนตึกแรก (40 Ipcd)	105	122	104	156	188	230	255	302	383	
	-ส่วนชักรอก (60 Ipcd)	90	97	103	125	142	159	186	238	262	
	มหาวิทยาลัย (University) (60 Ipcd)	90	97	103	125	142	159	186	238	262	
	ห้องอาหาร (Canteen) (20 Ipcd)	210	245	281	312	377	460	510	605	767	
	กว้าง (m.) (Diameter)	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90
สูง (m.) (Height)	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	
ยาว (m.) (Length)	3.84	4.29	4.74	5.38	6.28	7.37	8.27	10.00	11.99		
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (inch) (Inlet,Outlet pipe)	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	
เส้นผ่าศูนย์กลางท่ออากาศ (inch) (Vent)	2	2	2	2	2	2½	2½	3	3		
ความจุปริมาตรถัง (m ³) (Total Volume)	7.75	8.77	9.79	11.25	13.29	15.76	17.81	21.73	26.25		
ความจุส่วนกรอง (m ³) (Septic Volume)	4.2	4.96	5.62	6.24	7.54	9.20	10.20	12.10	15.34		
ความจุส่วนกรอง (m ³) (Filter Volume)	2.72	2.92	3.10	3.76	4.26	4.76	5.58	7.14	7.88		

Ipcd=litre per capital per day (อัตราน้ำเสีย ลิตร/คน/วัน)



บริษัท อakwa นิชิฮาระ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
202/12 ซอยประชาวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 2954 3341-4, 0 2589 9717

www.aqua.co.th Aqua Nishihara Channel
Sales@aquaco.th fanpage.anc
@aquanishihara Aqua Nishihara



OQP-SL-07-31(3)